对人防工程维护管理和平时使用情况的行政检查表

一、二级人防工程维护管理行政检查清单

工程名称：　　工程地址：

所属县级市（区）、开发区管理机构及负责人：　　联系电话：

所属街道及负责人：　　联系电话：

物业单位及负责人：　　联系电话：

人防设备厂联系人：　　联系电话：

序号	专业	设备设施名称	检查内容	检查情况
1	孔口	人防门	门外观及金属部件掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀　☐ 轻微锈蚀　☐ 严重锈蚀
2			门扇托缺失情况	☐ 完好　☐ 有损坏　☐ 缺失
3			活门槛缺失及摆放情况	☐ 摆放于门扇内面板或侧墙上　☐ 未按规定摆放　☐ 缺失
4			活门槛地面及螺栓孔缺损情况	☐ 地面平整、螺栓孔无堵塞　☐ 地面不平整或螺栓孔堵塞
5			门扇、闭锁的运动灵活度	☐ 运动灵活　☐ 运动卡顿　☐ 无法运动
6			铰页的配件缺损情况	☐ 完好　☐ 有损坏　☐ 缺失
7			密闭胶条缺损情况	☐ 完好　☐ 污浊、脱落或老化　☐ 缺失
8		防爆波活门	门外表面掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀　☐ 轻微锈蚀　☐ 严重锈蚀
9			活门板与底座板的接触面及风孔的清洁度	☐ 清洁　☐ 污浊
10			门扇配件缺损情况	☐ 完好　☐ 有损坏　☐ 缺失

序号	专业	设备设施名称	检查内容	检查情况
11			门框、门扇损坏情况	☐ 完好 ☐ 有损坏 ☐ 缺失
12			门扇、闭锁的运动灵活度	☐ 运动灵活 ☐ 运动卡顿 ☐ 无法运动
13			悬摆门和底座板的贴合度	☐ 贴合 ☐ 不贴合
14			活门胶垫、胶管缺损情况	☐ 完好 ☐ 污浊、脱落或老化 ☐ 缺失
15		战时封堵	战时封堵框、封堵板掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
16			门框、门扇的螺栓、螺栓孔锈蚀、堵塞情况	☐ 无锈蚀无堵塞 ☐ 轻微锈蚀或堵塞 ☐ 严重锈蚀或堵塞
17			密闭胶条缺损情况	☐ 完好 ☐ 污浊、脱落或老化 ☐ 缺失
18	通风系统	油网滤尘器	滤尘器外框、配件的锈蚀、损坏情况	☐ 完好 ☐ 锈蚀 ☐ 缺失
19		过滤吸收器	设备缺失、及外观锈蚀、损坏情况	☐ 完好无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 损坏 ☐ 设备缺失
20			橡胶垫圈的损坏、老化情况	☐ 完好 ☐ 损坏或老化 ☐ 缺失
21		排气活门	活门外观及金属部件的掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
22			阀门灵活度	☐ 灵活 ☐ 松动 ☐ 卡顿 ☐ 无法开关
23		密闭阀门	掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
24			灵活度	☐ 灵活 ☐ 松动 ☐ 卡顿 ☐ 无法开关
25		通风机	外观清洁度及软连接的损坏情况	☐ 清洁完好 ☐ 污浊或软连接松动、老化、漏风 ☐ 软连接缺失
26			运行情况	☐ 正常运行 ☐ 无法运行
27			风机金属部件掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
28		风管、风口及	风管内外表面的清洁度	☐ 清洁 ☐ 污浊

序号	专业	设备设施名称	检查内容	检查情况
29		阀门	破损、漏风情况	☐ 完好 ☐ 破损或漏风
30			金属部件的掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
31			活动部件的开关灵活性	☐ 灵活 ☐ 松动 ☐ 卡顿 ☐ 无法开关
32	给排水系统	给、排水管道及防爆地漏	破损情况	☐ 完好 ☐ 破损
33			管道及部件的掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
34			管道堵塞情况	☐ 进排水通畅 ☐ 有堵塞
35			防爆地漏启闭灵活度	☐ 灵活 ☐ 松动 ☐ 卡顿 ☐ 无法启闭
36		阀门	阀体掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
37			启闭灵活度	☐ 灵活 ☐ 松动 ☐ 卡顿 ☐ 无法启闭
38			排气阀、排气孔的堵塞情况	☐ 排气通畅 ☐ 有堵塞
39		泵	水泵的清洁度	☐ 清洁 ☐ 污浊
40			掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
41			运行情况	☐ 可运行 ☐ 无法运行
42	电气系统	照明及用电器具	启闭功能	☐ 启闭灵活 ☐ 启闭存在问题 ☐ 无法启闭
43			破损及金属部件的掉漆、锈蚀情况	☐ 完好无锈蚀 ☐ 破损或轻微锈蚀 ☐ 缺失或严重锈蚀
44		呼叫按钮	缺损情况	☐ 完好 ☐ 破损 ☐ 缺失
45		三防控制箱	控制箱内设施运行情况	☐ 正常运行 ☐ 无法运行
46		柴油发电机组	机组外表面及周围环境的清洁度	☐ 清洁 ☐ 污浊
47			各处电路连接情况	☐ 连接畅通 ☐ 连接故障 ☐ 未连接

序号	专业	设备设施名称	检查内容	检查情况
48			运行情况	☐ 正常运行 ☐ 无法运行
49	土建	结构	主体结构是否存在裂缝或渗漏	☐ 完好 ☐ 轻微裂缝或渗漏 ☐ 严重裂缝或渗漏
50			漏筋现象及裸露钢筋掉漆、锈蚀情况	☐ 完好 ☐ 露筋无锈蚀 ☐ 露筋且锈蚀
51		密闭	有防护、密闭要求的部位是否存在认为开洞、开孔	☐ 完好 ☐ 存在开洞、开孔
52		室内集水坑及盖板	盖板缺损情况	☐ 完好 ☐ 有损坏 ☐ 缺失
53			排水立管阀门掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀 ☐ 轻微锈蚀 ☐ 严重锈蚀
54	标识标注	人防标识	管理、导引、设施、设备、管线、提示性标识缺损情况	☐ 完好 ☐ 有损坏 ☐ 缺失
55	消防	建筑	疏散走道、安全出口、疏散楼梯的堵塞情况	☐ 畅通 ☐ 有堵塞
56			疏散指示标志、应急照明的损坏情况	☐ 完好 ☐ 有损坏 ☐ 缺失
57			工程内是否存放或带入违规物品	☐ 是 ☐ 否
58			防火墙是否存在开洞、穿管和拆除等问题	☐ 是 ☐ 否
59		消防器材	灭火器是否按规定位置摆放	☐ 是 ☐ 否
60			灭火器是否损坏、失效、过期	☐ 是 ☐ 否
61		防火门	自动闭门器的灵活度	☐ 灵活 ☐ 闭门存在问题 ☐ 无法自动闭门
62			常开、常闭防火门是否处于规定状态	☐ 是 ☐ 否
63		防火卷帘	外观是否完好、帘面是否有损伤	☐ 是 ☐ 否
64			是否可以正常升降运行	☐ 是 ☐ 否

三级人防工程维护管理行政检查清单

工程名称：　　工程地址：

所属县级市（区）、开发区管理机构及负责人：　　联系电话：

所属街道及负责人：　　联系电话：

物业单位及负责人：　　联系电话：

人防设备厂联系人：　　联系电话：

序号	专业	设备设施名称	检查内容	检查情况
1	土建	结构	主体结构是否存在裂缝或渗漏	☐ 完好　☐ 轻微裂缝或渗漏　☐ 严重裂缝或渗漏
2			漏筋现象及裸露钢筋掉漆、锈蚀情况	☐ 完好　☐ 露筋无锈蚀　☐ 露筋且锈蚀
3		密闭	有防护、密闭要求的部位是否存在认为开洞、开孔	☐ 完好　☐ 存在开洞、开孔
4		室内集水坑及盖板	盖板缺损情况	☐ 完好　☐ 有损坏　☐ 缺失
5			排水立管阀门掉漆、锈蚀情况	☐ 无锈蚀　☐ 轻微锈蚀　☐ 严重锈蚀
6	消防	建筑	疏散走道、安全出口、疏散楼梯的堵塞情况	☐ 畅通　☐ 有堵塞
7			疏散指示标志、应急照明的损坏情况	☐ 完好　☐ 有损坏　☐ 缺失
8			工程内是否存放或带入违规物品	☐ 是　☐ 否
9			防火墙是否存在开洞、穿管和拆除等问题	☐ 是　☐ 否
10		消防器材	灭火器是否按规定位置摆放	☐ 是　☐ 否
11			灭火器是否损坏、失效、过期	☐ 是　☐ 否

序号	专业	设备设施名称	检查内容	检查情况
12		防火门	自动闭门器的灵活度	☐ 灵活 ☐ 闭门存在问题 ☐ 无法自动闭门
13			常开、常闭防火门是否处于规定状态	☐ 是 ☐ 否
14		防火卷帘	外观是否完好、帘面是否有损伤	☐ 是 ☐ 否
15			是否可以正常升降运行	☐ 是 ☐ 否